

UVELSE-LYSTRUP VANDVÆRK

a.m.b.a

SEKRETARIATET: LYNGEVEJ 6. UVELSE 3550 SLANGERUP

TLF. 48 27 80 90. Danske Bank 3543-3080706 SE-NR. DK-27 87 38 12

E-MAIL: ulvand@ulvand.dk www.ulvand.dk

Referat af generalforsamling Onsdag den 29. marts 2016 Kl. 19.30 i UFC

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Beretning om det forløbne år.
3. Den reviderede årsrapport og budget forlægges til godkendelse.
4. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen. Efter tur afgår Lauritz Cramer, Arne Allentoft og Sven Kristiansen. Lauritz Cramer og Sven Kristiansen er villige til genvalg, mens Arne Allentoft ikke ønsker genvalg.
5. Valg af revisor og suppleant. De interne revisorer Lars Larsen og Søren Biré er villige til genvalg. Revisorsuppleant Jane Cramer er villig til genvalg. Bestyrelsen foreslår genvalg af den eksterne revisor, PriceWaterCoopers, Hillerød.
6. Behandling af indkomne forslag.
7. Eventuelt.

Referent: Hans Laur. Pedersen

ad 1:
Ove Nielsen blev valgt som dirigent.
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

ad 2:
Helge berettede således for året 2015:

Beretning for året 2015.

Vi har i 2015 udpumpet 62.535 m³, heraf er 61.543 m³ gået gennem målere, hvilket giver et svind på 992 m³, eller 1,62 %. Det må siges at været fint, idet vi i forbindelse med udskylning af ledningsnettet har brugt temmelig meget vand.

Vi er nu 483 forbrugere, idet Lystrupvej 31 er blevet tilsluttet midt på året, og vi forventer tilslutning af 6 nye grunde på Enggårdsvej i løbet af foråret.

Ja – nu gik det ligeså godt. Vi havde gjort os umage for at leve op til bekendtgørelse nr. 132 af 8/2-2013, dokumenteret drikkevands sikkerhed- DDS. Vi havde indført et ledelsessystem, dvs. kvalitetssikring af produktionssystemet, kortlagt driftsrutiner og vurderet risikoen for forurening. Vi havde indført ledelsessystemet Thethys, vi havde gennemført kurser vedr. drifts- og hygiejne, vores vandkvalitet lå i top, og vi fik topkarakter ved besøget af den kommunale miljøkontrol.

Tirsdag den 8. sept. 2015 fik vi rutinemæssigt udtaget prøver til analyse fra boring 3 og på ledningsnettet.

Torsdag den 10. sept. fik vi meddelelse om, at der i prøven fra ledningsnettet fandtes coliforme bakterier 37 grader 4 stk. pr. 100 ml.

Vi rekvirerede straks en omprøve, der blev udtaget den 11. sept. og for at være helt sikre blev der taget prøve fra ledningsnettet og afgang værk.

Søndag den 13. sept. kl. 0726 fik jeg via sms fra Eurofins meddelelse om, at der i prøven afgang værk fandtes 14 stk. coliforme bakterier pr. 100 ml og på ledningsnettet 5 stk. pr. 100 ml.

Jeg besluttede straks at stoppe udpumpningen fra værket, og koblede over til nødforbindelsen til Nybrovejen.

Eurofins blev via mail anmodet om at udtage hastep prøver.

Mandag den 14. sept. fik vi udtaget prøver fra boring 1, 2 og 3, lukkede og åbne filtre, rentvandstank 1, 2 og 3, og afgang værk.

Bestyrelse og miljøkontrollen blev løbende orienteret. Forbrugerne orienteret via omdelt forbrugerorientering.

Tirsdag den 15. sept. fik vi pr. mail svar på hastep prøverne, der ikke indeholdt hverken coliforme bakterier 37 grader eller E.coli.

Onsdag den 16. sept. startede vi udpumpningen fra Værket.

Vi har herefter besluttet at finde årsagen til forureningen, hvilket ikke er lykkedes indtil nu.

Vi fik frilagt tank 3-udendørs, men der fandtes ikke synlige revner. Alle 3 tanke blev i 2011 synes og rengjort af dykkere.

Indtil nu har vi renoveret tank 3 og renoveringen af tank 2 er næsten færdig. Samtlige rørgennemføringer er forsynede med Link Seal. Råvandsledningen fra boring 2 og 3 er fornyet og nu ført udenom tank 3 og direkte ind i beluftningstårnet. Udpumpningsanlægget er fornyet og udført i pe-rør. Alt jern i tankene er skiftet til pe. Vi nedlægger tank 1 og fører rentvand fra boring 1 ind i tank 2, og sugeløsningen til skyllevand bliver ført ind i tank 2.

Vi regner med, at vi i første halvdel af april er helt færdige indvendig. Tilbage står så de udvendige arealer. Vi har herefter 2 selvstændige produktionslinier.

HF.

ad 3:

Årsrapport for 2015 blev forelagt og godkendt.
Driftsbudget for 2017 blev forelagt og godkendt.

ad 4:

Afgående bestyrelsesmedlemmer, der var villige til genvalg, blev valgt, og Ove Nielsen blev valgt ind i bestyrelsen som efterfølger for Arne Allentoft.

ad 5:

Intern revisor og suppleant modtog genvalg.
Ekstern revisor PWC blev genvalgt.

ad 6:

Ingen forslag.

ad 7:

Et enkelt spørgsmål vedrørende værkets hjemmeside.

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

Dirigent Ove Nielsen

Referent Hans Laur. Pedersen